



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС

BY/112 02.01. 002 02077

Серия ВУ

№

0042485

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; фактический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3; тел.: (+375 17) 237 14 21; факс: (+375 17) 262 16 23; e-mail: belgiss@mail.belpak.by; аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от 03.06.1993, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод»; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 100016923, выдано Минским городским исполнительным комитетом 28 августа 2003 г.; место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, д.29; фактический адрес: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, д.29; тел.: +375173656011; факс: +375173656213; e-mail: zavod.promburvod@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод»,
Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, д.29

ПРОДУКЦИЯ

Станции управления и защиты СУЗ РОДНИК ДС ХХ-ХХ ТУ РБ100016923.002-2003,
где: ДС - проставляется при наличии дистанционной связи,
ХХ-ХХ - пределы мощности управляемых электродвигателей (1,1 -2,2; 3 - 11; 12 - 32; 32 - 45; 45 - 65),
ТУ РБ100016923.002-2003, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»: ГОСТ 12.2.007.0-75, СТБ МЭК 60439-1-2007 (кроме п.7.10);
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 (п.9.4)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт анализа состояния производства от 18.05.2016
Протоколы испытаний №№ 26520 ЭБ от 27.05.2016, 26521 ЭМС от 25.05.2016 - испытательный центр БелГИСС; Республика Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0085 от 01.09.1995 (срок действия с 01.12.2014 по 01.12.2019)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средний срок службы продукции 10 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

27.05.2016

ПО

26.05.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

подпись

И.И. Осмола

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Н.И. Белевич

инициалы, фамилия